FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net

SCHEDA TECNICA
Art. 04900, 0490A, 04902, 04903, 04918, NASTRO SEGNALETICO

DESCRIZIONE

Nastro in polietilene stampato per la segnalazione di tubi acqua e gas interrati.
Impiegato come striscia di avvertimento da posare a 30/50 cm sopra il tubo (dopo un parziale reinterro). Il Decreto Ministeriale 24/11/1984 prescrive esplicitamente l'impiego di nastri segnalatori nella posa di reti di distribuzione del gas, con pressione di esercizio fino a 5 bar (tubazioni di quarta specie).

Realizzati in polietilene bassa densità in diversi colori per caratterizzare le diverse utenze: acqua, gas, corrente elettrica, telefono, fognature.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il nastro è costituito da uno strato di base PE colorato (spessore 80 µm) su cui e stampata la scritta in caratteri neri indelebile, resistente ai prodotti chimici diluiti ed agli agenti atmosferici

Spessore	80 µm
Altezza nastro	12,50 cm e/o altre misure a richiesta
Lunghezza nastro	200 m
Colori	azzurro, giallo, rosso

MODALITA' DI POSA

Posare a 30/50 cm sopra il tubo (dopo un parziale reinterro).

Data compilazione, gennaio 2018